

CROUZI GV/09 2V DAS FP ENCASTRE

Fourniture et pose d'un bloc-porte **vitré** simple action DAS à 2 vantaux EI 60(coupe feu),de type CROUZI GV/09 2V DAS FP ENCASTRE des établissements CROUZILLES ou équivalent comprenant:

- COMPOSITION :

- Huisserie en bois exotique rouge de 80 (mini) jusqu'à 240 x 58 mm -
- Vantaux d'épaisseur de 62 mm composé d'un cadre de 100 mm avec VERRE PYROBEL 25 (EI60) mm posé sous parclose bois exotique -
- Joints intumescents posés usine -
- Partie centrale avec feuillure de battement OU sur les chants verticaux au plan de fermeture, arrondis avec joints intumescents et languettes caoutchouc -

- FINITION :

- 2 faces en fibre prépeinte ou parement stratifié en 8/10ème ou placage bois essence fine à vernir -

- FERRAGE :

- 4 paumelles de 160 x 80 mm par vantail -
- Fourniture et pose de deux ferme-portes ITS 96 DORMA encastrés sans la traverse -

- ASSERVISSEMENT DAS OUVERT :

- Asservissement intégré dans les glissières de type G 96 EMF (24 ou 48 Vcc type à rupture) qui intègre le dispositif d'arrêt électromagnétique.
- Ou asservissement avec deux ventouses à poser au sol ou au mur en 24 ou 48 Volts à rupture -
- Fourniture d'un boîtier de connexion avec diode anti-retour -

- OPTIONS EQUIPEMENTS :

- Garnitures, béquillages, poignées de tirage... suivant besoin
- Verrouillage mécanique type CAVERS STYL BARR 2 points en applique –
- Verrouillage par anti-panique BAR 8 - NORMA - séries 80, 90 - PUSH CONTROL (JPM).
- Plaque de signalisation à poser « porte coupe feu ne pas mettre d'obstacle à la fermeture »

- OPTIONS DAS :

- Pose de deux contact de position de sécurité (portes fermées) 10405 (EFF-EFF), placé dans les montants -
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrure électrique motorisée encastrée dans la traverse de l'hubrisserie de type SMA (SEVA)
- Verrouillage DAS **fermé** d'issues de secours ou de contrôle d'accès par serrures électriques motorisées en applique de type EDAS (SERSYS) –

- DIMENSIONS : x

- LOCALISATION ET QUANTITEES :